

Отчет о суточных параметрах
(26.05.2026 0:00:00 - 25.06.2026 0:00:00)

Объект: Свердловская обл, Екатеринбург г, Победы ул, д. 31 (ТСК «Победы 31»); № договора: 50187-ВотТК
Прибор: СГТ943.1 (ΠO >= 2.0,0.3.00) (ТСК «Победы 31» Узел 1) Заводской номер: 54962
Точка измерения: ТЭ1, Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система теплоснабжения (дополнительный канал измерения тепла с датчиком температуры и расходомером)

Дата	t1 °C	t2 °C	t3 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	%	P1 кВт/см2	P2 кВт/см2	Q ккал	Qr ккал	tx °C	Tn °C	Tш °C	NS
26.05.2026	22.23	22.96	0.00	-0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.44	5.18	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
27.05.2026	22.24	23.60	0.00	-1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.43	4.87	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
28.05.2026	21.60	23.60	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.50	6.25	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
29.05.2026	21.18	23.40	0.00	-2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.52	6.05	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
30.05.2026	21.42	23.45	0.00	-2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.50	6.50	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
31.05.2026	21.33	23.30	0.00	-1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.44	5.76	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
01.06.2026	21.29	22.93	0.00	-1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.52	6.17	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
02.06.2026	21.15	22.97	0.00	-1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.50	5.79	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
03.06.2026	21.26	22.93	0.00	-1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.50	5.85	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
04.06.2026	21.13	22.89	0.00	-1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.51	6.45	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
05.06.2026	21.30	23.01	0.00	-1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.45	6.24	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
06.06.2026	20.87	22.72	0.00	-1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.52	7.12	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
07.06.2026	21.04	22.87	0.00	-1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.50	5.59	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
08.06.2026	21.05	22.85	0.00	-1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.54	5.64	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
09.06.2026	21.16	22.90	0.00	-1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.47	4.78	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
10.06.2026	20.69	22.70	0.00	-2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.49	4.59	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
11.06.2026	20.81	22.58	0.00	-1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.52	4.24	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
12.06.2026	20.94	22.68	0.00	-1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.51	5.61	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
13.06.2026	21.10	22.81	0.00	-1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.55	7.07	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
14.06.2026	21.49	23.13	0.00	-1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.46	5.10	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
15.06.2026	22.02	23.48	0.00	-1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.48	5.63	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
16.06.2026	22.09	23.63	0.00	-1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.50	6.17	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
17.06.2026	22.16	23.44	0.00	-1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.54	6.05	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
18.06.2026	21.94	23.04	0.00	-1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.51	4.34	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
19.06.2026	22.13	23.23	0.00	-1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.47	5.83	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
20.06.2026	22.29	23.59	0.00	-1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.50	7.13	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
21.06.2026	22.60	23.96	0.00	-1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.49	6.37	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
22.06.2026	22.71	24.01	0.00	-1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.50	6.55	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
23.06.2026	22.42	23.85	0.00	-1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.48	6.25	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
24.06.2026	22.35	23.74	0.00	-1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.51	5.97	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
25.06.2026	22.19	23.55	0.00	-1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.49	5.93	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
Средние:	21.62	23.22	0.00	-1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.49	5.84	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
Итого:	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	0.000	0.000	---	744.0	744.0	

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	Q ккал	Qr ккал	Tn °C	Tш °C
25.05.2026	202314.20	198404.41	0.00	197816.22	196345.91	0.00	4475.875	0.000	25693.3	25693.3
25.06.2026	202314.20	198404.41	0.00	197816.22	196345.91	0.00	4475.875	0.000	26437.3	26437.3
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	744.0	744.0



Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(26.05.2026 0:00:00 - 25.06.2026 0:00:00)

Объект: Свердловская обл, Екатеринбург г, Победы ул, д. 31 (ТСК «Победа 31»); № договора: 50187-ВотТК
Прибор: СП1943.1 (ГО >= 2.0.0.3.00) (ТСК «Победа 31» Узел 1) Заводской номер: 54962
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения (дополнительный канал измерения тепла с датчиком температуры)

Дата	t1 °C	t2 °C	t3 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	P1 кВт/см2	P2 кВт/см2	Q Гкал	Qr Гкал	ix °C	ti °C	ts °C	NS
26.05.2026	57.54	35.11	0.00	22.43	24.03	7.05	16.94	23.66	7.01	16.94	7.50	8.34	1.127	-0.001	0.00	24.0	24.0	
27.05.2026	58.03	34.54	0.00	23.50	24.61	7.00	17.44	24.23	6.96	17.44	7.49	8.38	1.174	-0.001	0.00	24.0	24.0	
28.05.2026	58.16	34.48	0.00	23.69	24.23	7.29	17.28	23.85	7.25	17.28	7.49	8.37	1.162	-0.001	0.00	24.0	24.0	
29.05.2026	57.22	34.37	0.00	22.84	26.43	7.60	19.18	26.03	7.56	19.18	7.51	8.40	1.256	-0.001	0.00	24.0	24.0	
30.05.2026	59.16	34.84	0.00	24.33	27.50	7.61	19.91	27.06	7.57	19.91	7.51	8.40	1.353	-0.001	0.00	24.0	24.0	
31.05.2026	57.48	34.41	0.00	23.06	26.80	7.56	19.59	26.39	7.52	19.59	7.51	8.39	1.284	-0.001	0.00	24.0	24.0	
01.06.2026	58.54	34.63	0.00	23.91	27.65	7.55	20.44	27.25	7.51	20.43	7.52	8.39	1.361	-0.001	0.00	24.0	24.0	
02.06.2026	58.35	34.75	0.00	23.60	27.93	7.56	20.50	27.49	7.52	20.50	7.52	8.45	1.363	-0.001	0.00	24.0	24.0	
03.06.2026	57.08	33.78	0.00	23.30	25.02	7.44	18.11	24.64	7.40	18.10	7.51	8.40	1.187	-0.001	0.00	24.0	24.0	
04.06.2026	58.00	34.55	0.00	23.45	28.86	7.51	21.45	28.41	7.47	21.44	7.52	8.40	1.409	-0.001	0.00	24.0	24.0	
05.06.2026	57.95	34.14	0.00	23.81	26.71	7.43	19.28	26.30	7.39	19.28	7.52	8.40	1.286	-0.001	0.00	24.0	24.0	
06.06.2026	57.21	34.43	0.00	22.78	27.06	7.46	19.99	26.65	7.42	19.98	7.52	8.40	1.297	-0.001	0.00	24.0	24.0	
07.06.2026	57.74	33.63	0.00	24.11	27.95	7.39	21.08	27.52	7.35	21.08	7.52	8.40	1.373	-0.001	0.00	24.0	24.0	
08.06.2026	58.56	34.55	0.00	24.01	29.57	7.40	22.50	29.10	7.36	22.49	7.52	8.39	1.478	-0.001	0.00	24.0	24.0	
09.06.2026	57.53	34.29	0.00	23.24	28.92	7.39	21.61	28.48	7.35	21.60	7.51	8.40	1.405	-0.001	0.00	24.0	24.0	
10.06.2026	57.00	33.64	0.00	23.36	27.27	7.34	20.22	26.86	7.30	20.22	7.52	8.40	1.309	-0.001	0.00	24.0	24.0	
11.06.2026	56.10	33.46	0.00	22.64	27.82	7.31	20.66	27.41	7.27	20.65	7.52	8.39	1.314	-0.001	0.00	24.0	24.0	
12.06.2026	57.35	34.12	0.00	23.23	27.63	7.33	20.53	27.21	7.29	20.53	7.51	8.40	1.333	-0.001	0.00	24.0	24.0	
13.06.2026	57.59	33.60	0.00	24.00	24.21	7.29	17.45	23.84	7.25	17.45	7.51	8.40	1.158	-0.001	0.00	24.0	24.0	
14.06.2026	58.19	33.82	0.00	24.37	26.65	7.28	20.11	26.23	7.24	20.11	7.50	8.39	1.320	-0.001	0.00	24.0	24.0	
15.06.2026	58.06	34.46	0.00	23.60	25.68	7.41	18.43	25.28	7.31	18.42	7.49	8.37	1.233	-0.001	0.00	24.0	24.0	
16.06.2026	58.61	34.93	0.00	23.68	27.38	7.35	20.13	26.95	7.37	20.13	7.49	8.37	1.343	-0.001	0.00	24.0	24.0	
17.06.2026	58.61	35.16	0.00	23.45	27.72	7.43	20.54	27.28	7.39	20.53	7.48	8.36	1.364	-0.001	0.00	24.0	24.0	
18.06.2026	50.72	33.79	0.00	16.93	10.82	7.35	7.71	10.69	7.17	7.17	7.17	8.28	0.442	0.000	0.00	24.0	24.0	
19.06.2026	50.13	34.76	0.00	15.38	22.98	7.31	16.00	22.70	7.27	15.99	7.49	8.32	0.905	-0.001	0.00	24.0	24.0	
20.06.2026	55.13	34.66	0.00	20.47	20.18	7.55	13.59	19.89	7.51	13.58	7.50	8.39	0.878	-0.001	0.00	24.0	24.0	
21.06.2026	58.22	34.63	0.00	23.59	25.97	7.57	18.72	25.56	7.53	18.72	7.49	8.38	1.252	-0.001	0.00	24.0	24.0	
22.06.2026	57.45	34.86	0.00	22.59	25.90	7.54	18.77	25.51	7.50	18.77	7.49	8.38	1.231	-0.001	0.00	24.0	24.0	
23.06.2026	52.90	33.59	0.00	19.32	23.37	7.49	16.05	23.07	7.45	16.05	7.49	8.38	0.986	-0.001	0.00	24.0	24.0	
24.06.2026	50.80	32.74	0.00	18.06	25.57	7.45	18.49	25.26	7.41	18.49	7.49	8.38	1.063	-0.001	0.00	24.0	24.0	
25.06.2026	53.02	33.45	0.00	19.57	26.59	7.47	19.43	26.24	7.43	19.43	7.49	8.38	1.165	-0.001	0.00	24.0	24.0	
Среднее:	56.72	34.26	0.00	22.46	—	—	—	—	—	—	7.49	8.38	—	—	0.00	—	—	
Итого:	—	—	—	—	799.05	225.71	582.12	787.05	224.48	582.01	—	—	37.813	-0.022	—	744.0	744.0	

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	Q Гкал	Qr Гкал	ti °C	ts °C
25.05.2026	80863.84	56719.39	23620.48	79401.67	55982.73	23615.97	2055.887	-0.895	25693.3	25693.3
25.06.2026	81662.89	56945.10	24202.60	80188.72	56207.22	24197.99	2093.700	-0.917	26437.3	26437.3
Итого:	799.06	225.71	582.13	787.05	224.48	582.01	37.813	-0.022	744.0	744.0



Представитель энергопоставляющей организации

Отчет о сменных параметрах
(26.05.2026 0:00:00 - 25.06.2026 0:00:00)

Объект: Свердловская обл., Екатеринбург г., Победы ул. д. 31 (ТСЖ «Победы 31»); № договора: 50187-ВотТК
Прибор: СПТ943 (ТСЖ «Победы 31» Узел 2) Заводской номер: 47191
Точка измерения: ТВ1, Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система теплоснабжения (дополнительный канал измерения тепла с датчиком температуры и расходомером)

Дата	t1 °C	t2 °C	t3 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	%	P1 кВт/см2	P2 кВт/см2	Q Гкал	Qr Гкал	Ti °C	НС
26.05.2026	21.35	23.03	0.00	-1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.43	5.75	0.000	0.000	24.0	
27.05.2026	21.54	23.15	0.00	-1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.43	4.50	0.000	0.000	24.0	
28.05.2026	21.40	23.01	0.00	-1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.48	5.32	0.000	0.000	24.0	
29.05.2026	20.91	22.49	0.00	-1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.44	5.50	0.000	0.000	24.0	
30.05.2026	21.42	21.36	0.00	0.06	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.01	7.26	5.57	0.000	0.000	24.0	
31.05.2026	20.67	22.09	0.00	-1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.45	5.43	0.000	0.000	24.0	
01.06.2026	20.53	21.98	0.00	-1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.44	5.07	0.000	0.000	24.0	
02.06.2026	20.43	21.85	0.00	-1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.48	5.13	0.000	0.000	24.0	
03.06.2026	20.41	21.81	0.00	-1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.46	5.33	0.000	0.000	24.0	
04.06.2026	20.29	21.69	0.00	-1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.43	5.98	0.000	0.000	24.0	
05.06.2026	20.43	21.84	0.00	-1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.47	5.43	0.000	0.000	24.0	
06.06.2026	20.33	21.71	0.00	-1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.44	6.48	0.000	0.000	24.0	
07.06.2026	20.46	21.86	0.00	-1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.46	5.21	0.000	0.000	24.0	*
08.06.2026	20.49	21.86	0.00	-1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.44	4.64	0.000	0.000	24.0	
09.06.2026	20.46	21.82	0.00	-1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.44	4.49	0.000	0.000	24.0	
10.06.2026	20.29	21.66	0.00	-1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.44	3.83	0.000	0.000	24.0	
11.06.2026	20.30	21.62	0.00	-1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.41	4.40	0.000	0.000	24.0	
12.06.2026	20.42	21.75	0.00	-1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.45	6.05	0.000	0.000	24.0	
13.06.2026	20.52	21.90	0.00	-1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.44	6.17	0.000	0.000	24.0	
14.06.2026	20.58	21.95	0.00	-1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.44	4.45	0.000	0.000	24.0	
15.06.2026	20.76	22.15	0.00	-1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.48	4.77	0.000	0.000	24.0	
16.06.2026	20.91	22.33	0.00	-1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.44	5.40	0.000	0.000	24.0	
17.06.2026	21.15	22.58	0.00	-1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.44	6.07	0.000	0.000	24.0	*
18.06.2026	20.76	21.69	0.00	-0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.99	0.35	0.000	0.000	24.0	
19.06.2026	21.13	22.45	0.00	-1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.46	5.69	0.000	0.000	24.0	
20.06.2026	21.42	22.84	0.00	-1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.49	7.27	0.000	0.000	24.0	
21.06.2026	21.76	23.24	0.00	-1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.46	6.62	0.000	0.000	24.0	
22.06.2026	21.98	23.46	0.00	-1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.45	5.94	0.000	0.000	24.0	
23.06.2026	22.14	23.68	0.00	-1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.45	5.87	0.000	0.000	24.0	
24.06.2026	22.21	23.82	0.00	-1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.46	6.25	0.000	0.000	24.0	
25.06.2026	22.13	23.78	0.00	-1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	7.41	5.19	0.000	0.000	24.0	
Средние:	20.95	22.34	0.00	-1.38	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	---	7.23	5.30	---	---	---	
Итого:	---	---	---	---	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	---	---	---	0.000	0.000	744.0	

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	Q Гкал	Qr Гкал	Ti °C
25.05.2026	523738.10	510083.10	0.00	512414.29	504597.54	0.00	10719.689	0.000	41735.5
25.06.2026	523738.30	510083.30	0.00	512414.49	504597.74	0.00	10719.689	0.000	42479.5
Итого:	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.000	0.000	744.0



Представитель энергоснабжающей организации

