

Отчет о суточных параметрах
(26.05.2025 0:00:00 - 25.06.2025 0:00:00)

Объект: Свердловская обл, Екатеринбург г, Победы ул, д. 31 (ТСЖ «Победы 31»); № Договора: 50187-ВотТК
Прибор: СТП943.1 (ГО >= 2.0.0.3.00) (Узел 1) Заводской номер: 54962
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерения: Закрытая система теплоснабжения (дополнительный канал измерения тепла с датчиком температуры и расходомером)

Дата	t1 °C	t2 °C	t3 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	% т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Q Гкал	Qr Гкал	tx °C	Tn °C	Tш °C	NS
26.05.2025	19.17	20.47	0.00	-1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	2.33	4.55	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
27.05.2025	19.84	20.65	0.00	-0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	2.99	5.24	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
28.05.2025	20.11	20.98	0.00	-0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	3.03	5.11	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
29.05.2025	20.35	21.32	0.00	-0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	3.58	5.92	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
30.05.2025	20.80	21.86	0.00	-1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	4.48	6.86	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
31.05.2025	21.17	22.31	0.00	-1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	4.16	6.81	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
01.06.2025	21.59	22.74	0.00	-1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	3.96	6.60	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
02.06.2025	21.99	23.02	0.00	-1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	2.79	5.40	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
03.06.2025	21.86	23.08	0.00	-1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	1.80	4.27	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
04.06.2025	22.10	23.41	0.00	-1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	2.42	4.77	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
05.06.2025	21.97	23.45	0.00	-1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	3.80	6.12	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
06.06.2025	21.94	23.45	0.00	-1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	3.75	6.20	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
07.06.2025	21.71	23.35	0.00	-1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	2.79	5.27	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
08.06.2025	22.08	23.59	0.00	-1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	4.04	6.61	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
09.06.2025	22.39	23.75	0.00	-1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	3.11	5.59	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
10.06.2025	22.47	23.88	0.00	-1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	3.04	5.56	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
11.06.2025	22.83	24.29	0.00	-1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	4.01	6.61	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
12.06.2025	23.07	24.59	0.00	-1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	4.33	7.24	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
13.06.2025	23.07	24.77	0.00	-1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	4.71	7.38	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
14.06.2025	23.01	24.78	0.00	-1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	4.76	7.31	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
15.06.2025	22.92	24.63	0.00	-1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	4.64	7.05	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
16.06.2025	23.21	24.78	0.00	-1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	4.55	6.76	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
17.06.2025	23.08	24.70	0.00	-1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	1.10	0.82	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
18.06.2025	22.83	24.72	0.00	-1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.84	1.03	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
19.06.2025	22.88	24.59	0.00	-1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.68	1.12	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
20.06.2025	22.61	24.31	0.00	-1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.39	1.16	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
21.06.2025	22.59	24.33	0.00	-1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.33	1.14	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
22.06.2025	22.48	24.13	0.00	-1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.48	1.18	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
23.06.2025	22.01	23.89	0.00	-1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.40	1.21	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
24.06.2025	21.98	23.86	0.00	-1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.43	1.18	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
25.06.2025	22.11	23.67	0.00	-1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.72	1.12	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
Среднее:	22.00	23.46	0.00	-1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	2.73	4.62	0.000	0.000	0.00	24.0	24.0	
Итого:	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	0.000	0.000	---	744.0	744.0	

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	Q Гкал	Qr Гкал	Tn °C	Tш °C
25.05.2025	144650.41	141946.00	0.00	141389.77	140382.67	0.00	3079.190	0.000	16933.3	16933.3
25.06.2025	144650.41	141946.00	0.00	141389.77	140382.67	0.00	3079.190	0.000	17677.3	17677.3
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	744.0	744.0

Представитель абонента



Представитель энергоснабжающей организации

Объект: Свердловская обл, Екатеринбург г, Победы ул, д. 31 (ТСК «Победа 31»); № договора: 50187-ВотТК
Прибор: СПТ94.3.1 (ПО >= 2.0.0.3.00) (Узел 1) Заводской номер: 54962
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения (дополнительный канал измерения тепла с датчиком температуры)

Дата	t1 °C	t2 °C	t3 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	Кг/с/м2 P1	Кг/с/м2 P2	Q Гкал	Qr Гкал	tx °C	Тп °C	Тш °C	NS
26.05.2025	52.04	35.18	0.00	16.86	40.69	12.92	27.55	40.18	12.85	27.54	7.53	8.40	1.649	-0.001	0.00	24.0	24.0	
27.05.2025	52.35	34.74	0.00	17.61	39.68	12.47	27.70	39.17	12.49	27.70	7.52	8.39	1.653	-0.001	0.00	24.0	24.0	
28.05.2025	53.02	35.26	0.00	17.76	37.33	12.66	24.62	36.84	12.59	24.61	7.51	8.39	1.524	-0.001	0.00	24.0	24.0	
29.05.2025	53.04	35.30	0.00	17.74	35.67	12.56	24.38	35.20	12.49	24.38	7.51	8.39	1.487	-0.001	0.00	24.0	24.0	
30.05.2025	54.75	36.25	0.00	18.49	36.42	12.28	24.64	35.91	12.20	24.63	7.51	8.39	1.560	-0.001	0.00	24.0	24.0	
31.05.2025	55.16	36.47	0.00	18.41	33.03	12.40	20.50	32.56	12.32	20.50	7.51	8.38	1.355	-0.001	0.00	24.0	24.0	
01.06.2025	55.30	36.47	0.00	18.83	34.06	11.91	23.44	33.58	11.84	23.44	7.49	8.38	1.486	-0.001	0.00	24.0	24.0	
02.06.2025	55.39	36.98	0.00	18.41	34.22	11.93	22.72	33.73	11.85	22.72	7.49	8.38	1.462	-0.001	0.00	24.0	24.0	
03.06.2025	53.82	36.67	0.00	17.16	36.82	11.69	24.93	36.32	11.62	24.93	7.50	8.37	1.540	-0.001	0.00	24.0	24.0	
04.06.2025	55.65	36.38	0.00	19.27	33.31	11.63	22.27	32.83	11.56	22.26	7.49	8.38	1.441	-0.001	0.00	24.0	24.0	
05.06.2025	55.31	36.91	0.00	18.40	33.83	11.81	21.95	33.35	11.73	21.95	7.50	8.37	1.426	-0.001	0.00	24.0	24.0	
06.06.2025	55.84	38.28	0.00	17.56	36.75	13.01	23.62	36.22	12.92	23.62	7.50	8.37	1.543	-0.001	0.00	24.0	24.0	
07.06.2025	54.92	37.71	0.00	17.22	37.53	14.35	23.43	37.00	14.25	23.43	7.50	8.37	1.523	-0.001	0.00	24.0	24.0	
08.06.2025	55.90	37.27	0.00	18.64	33.62	12.01	22.67	33.13	11.93	22.67	7.49	8.38	1.465	-0.001	0.00	24.0	24.0	
09.06.2025	55.38	37.33	0.00	18.05	36.52	11.09	25.68	36.00	11.02	25.67	7.49	8.37	1.610	-0.001	0.00	24.0	24.0	
10.06.2025	53.83	36.82	0.00	17.01	33.21	11.55	21.56	32.76	11.48	32.76	7.49	8.37	1.354	-0.001	0.00	24.0	24.0	
11.06.2025	55.06	37.37	0.00	17.69	31.89	11.66	20.34	31.44	11.58	20.34	7.49	8.38	1.318	-0.001	0.00	24.0	24.0	
12.06.2025	55.42	37.53	0.00	17.69	29.82	11.14	19.41	29.42	11.07	19.41	7.50	8.39	1.249	-0.001	0.00	24.0	24.0	
13.06.2025	54.47	36.91	0.00	17.56	28.51	12.15	17.52	28.12	12.07	17.52	7.50	8.43	1.140	-0.001	0.00	24.0	24.0	
14.06.2025	54.45	36.37	0.00	18.08	28.09	11.77	16.89	27.70	11.70	16.88	7.51	8.42	1.115	-0.001	0.00	24.0	24.0	
15.06.2025	55.61	36.58	0.00	19.03	32.21	11.26	21.77	31.75	11.19	21.76	7.50	8.41	1.399	-0.001	0.00	24.0	24.0	
16.06.2025	55.83	37.04	0.00	18.79	29.11	11.26	18.59	28.69	11.19	18.59	7.50	8.40	1.228	-0.001	0.00	24.0	24.0	
17.06.2025	56.31	37.16	0.00	19.16	32.01	11.16	21.05	31.54	11.09	21.05	7.50	8.39	1.388	-0.001	0.00	24.0	24.0	
18.06.2025	58.56	37.36	0.00	21.20	30.85	11.10	20.31	30.36	11.03	20.30	7.49	8.39	1.404	-0.001	0.00	24.0	24.0	
19.06.2025	60.42	37.87	0.00	22.55	30.94	10.88	20.19	30.42	10.81	20.18	7.50	8.39	1.451	-0.001	0.00	24.0	24.0	
20.06.2025	60.82	38.10	0.00	22.72	28.33	10.95	18.21	27.85	10.88	18.21	7.49	8.38	1.327	-0.001	0.00	24.0	24.0	
21.06.2025	61.14	37.99	0.00	23.15	30.52	10.93	20.62	30.00	10.86	20.61	7.52	8.44	1.477	-0.001	0.00	24.0	24.0	
22.06.2025	59.69	37.61	0.00	22.07	33.80	10.93	23.81	33.25	10.86	23.80	7.52	8.45	1.629	-0.001	0.00	24.0	24.0	
23.06.2025	59.82	36.95	0.00	22.87	30.63	10.96	20.40	30.13	10.89	20.40	7.51	8.42	1.443	-0.001	0.00	24.0	24.0	
24.06.2025	60.79	37.67	0.00	23.12	33.56	10.89	23.25	32.99	10.82	23.24	7.53	8.45	1.639	-0.001	0.00	24.0	24.0	
25.06.2025	58.34	36.93	0.00	21.42	32.36	10.95	22.19	31.85	10.88	22.19	7.51	8.41	1.502	-0.001	0.00	24.0	24.0	
Среднее:	56.07	36.89	0.00	19.18	1035.32	364.26	686.22	1020.26	361.95	686.09	7.50	8.39	44.788	-0.026	0.00	744.0	744.0	
Итого:	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	Q Гкал	Qr Гкал	Тп °C	Тш °C
25.05.2025	52893.84	36474.10	15950.44	51902.60	35974.90	15947.40	1384.608	-0.604	16933.3	16933.3
25.06.2025	53929.16	36838.36	16636.67	52922.87	36336.84	16633.49	1429.397	-0.630	17677.3	17677.3
Итого:	1035.32	364.26	686.22	1020.27	361.95	686.09	44.788	-0.026	744.0	744.0

Представитель абонента

ПАВЛОВ



Представитель энергоснабжающей организации

Объект: Свердловская обл, Екатеринбург г., Победы ул, д. 31 (ТСЖ «Победы 31»), № договора: 50187-ВоттК
Прибор: СТТ943 (Узел 2) Заводской номер: 47191
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система теплоснабжения (дополнительный канал измерения тепла с датчиком температуры и расходом)

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%		P1	P2	Q	Qr	Тп	НС
	°C	°C	°C	°C	М3	М3	М3	Т	Т	Т			кВт/см2	кВт/см2	Гкал	Гкал	ч	
26.05.2025	42,71	33,10	0,00	9,62	12,20	12,50	0,00	12,10	12,44	0,00	-2,77	7,34	5,05	0,117	0,000	0,000	24,0	
27.05.2025	42,06	32,74	0,00	9,32	11,10	11,50	0,00	11,01	11,44	0,00	-3,87	7,34	5,20	0,103	0,000	0,000	24,0	
28.05.2025	42,68	33,32	0,00	9,36	11,00	11,50	0,00	10,91	11,44	0,00	-4,78	7,34	5,31	0,102	0,000	0,000	24,0	
29.05.2025	42,12	32,66	0,00	9,47	8,80	10,00	0,00	8,73	9,95	0,00	##	7,35	5,55	0,081	0,000	0,000	24,0	
30.05.2025	43,19	32,66	0,00	10,53	4,20	5,80	0,00	4,16	5,77	0,00	##	7,36	5,79	0,043	0,000	0,000	24,0	
31.05.2025	22,60	23,54	0,00	-0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	7,40	6,44	0,000	0,000	24,0		
01.06.2025	21,93	23,27	0,00	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	7,45	6,13	0,000	0,000	24,0		
02.06.2025	22,07	23,48	0,00	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	7,45	5,14	0,000	0,000	24,0		*
03.06.2025	21,79	23,14	0,00	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	7,44	4,24	0,000	0,000	24,0		
04.06.2025	21,83	23,16	0,00	-1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	7,49	4,24	0,000	0,000	24,0		
05.06.2025																		
06.06.2025																		
07.06.2025																		
08.06.2025																		
09.06.2025																		
10.06.2025																		
11.06.2025																		
12.06.2025																		
13.06.2025																		
14.06.2025																		
15.06.2025																		
16.06.2025																		
17.06.2025																		
18.06.2025																		
19.06.2025																		
20.06.2025																		
21.06.2025																		
22.06.2025																		
23.06.2025																		
24.06.2025																		
25.06.2025																		
Среднее:	32,30	28,11	0,00	4,19	---	---	---	---	---	---	-5,69	7,40	5,31	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	---	47,30	51,30	0,00	46,90	51,04	0,00	---	---	---	---	0,446	0,000	240,0	

Прибор находится в очередной
межповерочной проверке, начисления
произвести по среднему значению за
аналогичный период

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Q	Qr	Тп
	М3	М3	М3	Т	Т	Т	Гкал	Гкал	ч
25.05.2025	424979,00	412824,50	0,00	415805,97	408340,39	0,00	8610,118	0,000	33687,3
04.06.2025	425026,30	412875,80	0,00	415852,87	408391,43	0,00	8610,564	0,000	33927,3
Итого:	47,30	51,30	0,00	46,90	51,04	0,00	0,446	0,000	240,0

Представитель абонента

Иван



Представитель энергоснабжающей организации

Объект: Свердловская обл, Екатеринбург г, Победы ул, д. 31 (ТСЖ «Победы 31»); № Договора: 50187-ВотТК
Прибор: СИТ943 (Узел 2) Заводской номер: 47191
Точка измерения: ТВ2, Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения (дополнительный канал измерения тепла с датчиком температуры)

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	P1	P2	Q	Qr	Tn	НС
	°C	°C	°C	°C	М3	М3	М3	Т	Т	Т		кВт/см2	кВт/см2	Гкал	Гкал	ч	
26.05.2025	53,19	24,18	0,00	29,01	45,50	0,00	44,90	44,90	0,00	44,90	###	7,32	7,78	2,393	-0,002	24,0	
27.05.2025	52,47	24,43	0,00	28,04	40,70	0,00	40,18	40,18	0,00	40,18	###	7,32	7,62	2,113	-0,002	24,0	
28.05.2025	53,58	24,90	0,00	28,67	40,70	0,00	40,15	40,16	0,00	40,16	###	7,31	7,73	2,156	-0,002	24,0	
29.05.2025	53,73	25,23	0,00	28,50	39,70	0,00	39,16	39,17	0,00	39,17	###	7,31	7,76	2,109	-0,001	24,0	
30.05.2025	56,02	25,12	0,00	30,90	42,10	0,00	41,49	41,49	0,00	41,49	###	7,31	7,70	2,329	-0,002	24,0	
31.05.2025	56,61	24,80	0,00	31,81	36,70	0,00	36,15	36,16	0,00	36,16	###	7,30	7,72	2,051	-0,001	24,0	
01.06.2025	56,25	25,23	0,00	31,03	41,30	0,00	40,69	40,70	0,00	40,70	###	7,30	7,77	2,294	-0,002	24,0	
02.06.2025	56,45	25,56	0,00	30,89	41,20	0,00	40,59	40,59	0,00	40,59	###	7,30	7,78	2,296	-0,002	24,0	*
03.06.2025	55,26	24,74	0,00	30,51	38,20	0,00	37,66	37,66	0,00	37,66	###	7,29	7,74	2,085	-0,001	24,0	
04.06.2025	55,87	25,14	0,00	30,73	37,90	0,00	37,35	37,35	0,00	37,35	###	7,29	7,81	2,091	-0,001	24,0	
05.06.2025																	
06.06.2025																	
07.06.2025																	
08.06.2025																	
09.06.2025																	
10.06.2025																	
11.06.2025																	
12.06.2025																	
13.06.2025																	
14.06.2025																	
15.06.2025																	
16.06.2025																	
17.06.2025																	
18.06.2025																	
19.06.2025																	
20.06.2025																	
21.06.2025																	
22.06.2025																	
23.06.2025																	
24.06.2025																	
25.06.2025																	
Среднее:	54,94	24,93	0,00	30,01	---	---	---	---	---	---	###	7,30	7,74	---	---	---	
Итого:	---	---	---	---	404,00	0,00	398,32	398,35	0,00	398,35	---	---	---	21,919	-0,015	240,0	

Прибор находится в очередной межповерочной проверке, начисления произвести по среднему значению за аналогичный период

Прибор находится в очередной
межповерочной проверке, начисления
произвести по среднему значению за
аналогичный период

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Q	Qr	Тп
25.05.2025	М3	М3	М3	Т	Т	Т	Гкал	Гкал	ч
25.05.2025	128367,70	69805,07	57125,42	126064,08	68934,94	57129,39	4353,125	-2,162	33687,3
24.06.2025	128771,70	69805,07	57523,75	126462,44	68934,94	57527,74	4375,044	-2,177	33927,3
Итого:	404,00	0,00	398,32	398,35	0,00	398,35	21,919	-0,015	240,0

Представитель абонента

М.А.



Представитель энергоснабжающей организации
